

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

ПРЕДПИСАНИЕ №182/1/135

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 28 » сентября 20 21 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

Детский сад №161 "Ёлочка" комбинированного вида г. Улан-Удэ

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 18А,

ул. Заиграевская, д. 7, ул. Пролетарская, 9а

Заведующая Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Детский сад №161 "Ёлочка" комбинированного вида г. Улан-Удэ

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Банзаракцаева Елена Викторовна

Руководствуясь: *федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной*

(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном

пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,

утвержденным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором

г. Улан-Удэ по пожарному надзору) Волковым С.П., решением о проведении плановой

выездной проверки от 08.09.2021 г. № 182 начальника отдела надзорной деятельности

и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
(главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору) Волкова С.П.

в период с « 15 » сентября 20 21 г. по « 28 » сентября 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка Хальбаевым А.К., начальником отделения

(фамилия, инициалы,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления

должность должностного лица

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Республике Бурятия (государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору),

Цырендоржиевым С.Б., дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Бурятия.(государственным инспектором г. Улан- Удэ
по пожарному надзору).

совместно с: Заведующей МАДОУ Детский сад «Ёлочка» комбинированного вида

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

г. Улан-Удэ Банзарацэевой еленой Викторовной

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе	ст. 46, 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее	30.08.2022	48

	<p>срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет). Необходима замена приемно-контрольного прибора, датчиков, ручных датчиков, аварийного освещения, табло «Выход» и т.д., в связи с достижением предельного состояния (срока службы).</p>	<p>- ФЗ-123); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».</p>		
2.	<p>Расстояние от проекции эвакуационных лестниц 3-го типа составляет менее 1 м до проекции оконных проемов здания.</p>	<p>ст. 4, 5, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы</p>	30.08.2022	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
Корпус № 1. ул. Герцена, 18А				
3.	Не соответствуют расчетное давление внутреннего водопровода при работе пожарных кранов ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6 и составляет менее 2,5 л/с, что не удовлетворяет нормативным требованиям.	ст. 106 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблицы 1, 3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализации зданий».	30.08.2022	н.б
4.	Помещение электрощитовой не отделено противопожарными преградами не ниже 1-го типа.	ст. 88 Ф3-123, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	30.08.2022	б
Корпус № 2. Заиграевская, 7				
5.	На втором этаже отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей.	п. 4.8 СП 13130 2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	30.08.2022	б
6.	В холодном цехе в помещении для мойки овощей и фруктов расположены пожарные извещатели.	п. 4.4 СП 1311500.2020 «Системы противопожарной защиты».	30.08.2022	б
7.	На втором этаже на эвакуационной лестнице предусмотрены локально сгнившие деревянные поручни.	п. 8.2.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты,	30.08.2022	н.б

		эвакуационные пути и выходы».		
Корпус № 3. ул. Пролетарская, 9а				
8.	Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).	п. 410 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Основание: п. 4.2.2 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации».	30.08. 2022	—
9.	На лестничном марше цокольного этажа расположен предупреждающий знак огнетушителя, который в данном месте отсутствует, для противопожарного оборудования и аварийного оборудования, приборы связи, предназначенные для использования в чрезвычайных ситуациях, должны быть размещены там, где находится данное оборудование.	п. 6.6.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда системы фотолюминесцентны е эвакуационные»	30.08. 2022	+
10.	При открытии дверей эвакуационных выходов из актового зала ширина лестничного марша становится менее 0,9 м. В цокольном этаже при открытии дверей из служебных помещений ширина эвакуационного прохода становится менее 0,9 м. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	п. 4.1.4., 4.2.20.,4.2.21, СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы».	30.08. 2022	7

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

Хальбаев А.К.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



(подпись)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

Цырендоржиев С.Б.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан- Удэ по пожарному надзору) Хальбаев Александр Кимович

контактный телефон: 21-18-22

электронный адрес: ondpr_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

Бач (Базаржанова СВ

28.08.2021
15.00

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923291

Владелец Банзарацзева Елена Викторовна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025