

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

ПРЕДПИСАНИЕ №182/1/135

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 28 » _____ сентября _____ 20 21 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

Детский сад №161 "Ёлочка" комбинированного вида г. Улан-Удэ

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 18А,

ул. Заиграевская, д. 7, ул. Пролетарская, 9а

Заведующая Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Детский сад №161 "Ёлочка" комбинированного вида г. Улан-Удэ

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Банзаракцаева Елена Викторовна

Руководствуясь: *федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной*

(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном

пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,

утвержденным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором

г. Улан-Удэ по пожарному надзору) Волковым С.П., решением о проведении плановой

выездной проверки от 08.09.2021 г. № 182 начальника отдела надзорной деятельности

и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
(главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору) Волкова С.П.

в период с « 15 » сентября 20 21 г. по « 28 » сентября 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка Хальбаевым А.К., начальником отделения
(фамилия, инициалы,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления

должность должностного лица

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Республике Бурятия (государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору),

Цырендоржиевым С.Б., дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Бурятия.(государственным инспектором г. Улан- Удэ
по пожарному надзору).

совместно с: Заведующей МАДОУ Детский сад «Ёлочка» комбинированного вида

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

г. Улан-Удэ Банзаракцаевой еленой Викторовной

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе	ст. 46, 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее	30.08.2022	

	<p>срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет). Необходима замена приемно-контрольного прибора, датчиков, ручных датчиков, аварийного освещения, табло «Выход» и т.д., в связи с достижением предельного состояния (срока службы).</p>	<p>- Ф3-123); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».</p>		
2.	<p>Расстояние от проекции эвакуационных лестниц 3-го типа составляет менее 1 м до проекции оконных проемов здания.</p>	<p>ст. 4, 5, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы</p>	30.08.2022	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
Корпус № 1. ул. Герцена, 18А				
3.	Не соответствуют расчетное давление внутреннего водопровода при работе пожарных кранов ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6 и составляет менее 2,5 л/с, что не удовлетворяет нормативным требованиям.	ст. 106 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблицы 1, 3 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализации зданий».	30.08. 2022	
4.	Помещение электрощитовой не отделено противопожарными преградами не ниже 1-го типа.	ст. 88 ФЗ-123, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	30.08. 2022	
Корпус № 2. Заиграевская, 7				
5.	На втором этаже отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей.	п. 4.8 СП 13130 2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	30.08. 2022	
6.	В холодном цехе в помещении для мойки овощей и фруктов расположены пожарные извещатели.	п. 4.4 СП 1311500.2020 «Системы противопожарной защиты».	30.08. 2022	
7.	На втором этаже на эвакуационной лестнице предусмотрены локально сгнившие деревянные поручни.	п. 8.2.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты,	30.08. 2022	

		эвакуационные пути и выходы».		
Корпус № 3. ул. Пролетарская, 9а				
8.	Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).	п. 410 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Основание: п. 4.2.2 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации».	30.08.2022	
9.	На лестничном марше цокольного этажа расположен предупреждающий знак огнетушителя, который в данном месте отсутствует, для противопожарного оборудования и аварийного оборудования, приборы связи, предназначенные для использования в чрезвычайных ситуациях, должны быть размещены там, где находится данное оборудование.	п. 6.6.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда системы фотолюминесцентные эвакуационные»	30.08.2022	
10.	При открытии дверей эвакуационных выходов из актового зала ширина лестничного марша становится менее 0,9 м. В цокольном этаже при открытии дверей из служебных помещений ширина эвакуационного прохода становится менее 0,9 м. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	п. 4.1.4., 4.2.20., 4.2.21, СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы».	30.08.2022	

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

Хальбаев А.К.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

Цырендоржиев С.Б.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан- Удэ по пожарному надзору) Хальбаев Александр Кимович

контактный телефон: 21-18-22

электронный адрес: ondpr_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

Бай (Базаржаргал) С.Б.

28.08.2021
15:00

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Банзаракцаева Елена Викторовна

Действителен с 08.04.2021 по 08.04.2022